

長榮大學 內部控制制度

單位名稱	總務處 採購營繕組	單位代碼	380
作業名稱	公共設備定期巡檢作業	作業編號	380-3-04-B-11
承辦者	許文斌、何志強、陳彥維、李建鋒	審核者	周明富
核定日期	114/03/18	檔案名稱	380-3-04-B-11公共設備定期巡檢作業

1.作業程序

- 1.1 業務承辦人員將需定期巡檢之公用設施設備列舉（空調、電梯、消防、鍋爐、路燈及各大樓水電、飲水機、維修通報電話、電梯求救電話等設備），依排定時程定期巡檢。
- 1.2 各項設備定期巡檢時程如下：
 - 1.2.1 空調主機及冷卻水塔：每個月巡檢一次，巡檢項目如表一。
 - 1.2.2 大型中央空調定時器調整：依季節調整，調整時段及位置如表二。
 - 1.2.3 全校電梯：每個月巡檢一次，巡檢項目如表三。
 - 1.2.4 消防安全設備：分區每月輪流巡檢一次，巡檢項目如表四。
 - 1.2.5 第一、二、三、四宿舍鍋爐：每個月巡檢一次，巡檢項目如表五。
 - 1.2.6 宿舍熱水定時器及調整：每個月巡檢一次及定期調整，巡檢項目如表六。
 - 1.2.7 全校地面蓄水池：每個月巡檢一次，巡檢項目如表七。
 - 1.2.8 圖資、行政大樓消防系統UPS：每個月巡檢一次，巡檢項目如表八。
 - 1.2.9 全校路燈供電系統漏電斷路器：每個月巡檢一次，巡檢項目如表九。
 - 1.2.10 全校路燈時間定時調整：依季節調整，調整時段及位置如表十。
 - 1.2.11 各大樓水電設備：分區分月巡檢一次，巡檢項目如表十一。
 - 1.2.12 全校飲水機：每個月巡檢一次，巡檢項目如表十二。
 - 1.2.13 全校維修通報電話：每個月巡檢一次，巡檢項目如表十三。
 - 1.2.14 全校電梯求救電話：每個月巡檢一次，巡檢項目如表十四。
- 1.3 依1.2時程巡檢後，將巡檢紀錄表陳核備查。
- 1.4 依1.2時程巡檢後，針對故障處進行一般修繕作業。

2.控制重點

- 2.1 是否依時程進行巡檢，無遺漏未執行情事。
- 2.2 各巡檢表是否陳核，無遺漏未執行情事。

3.使用表單

- 3.1 空調主機及冷卻水塔巡檢表。
- 3.2 大型中央空調定時器調整記錄表。
- 3.3 全校電梯巡檢表。
- 3.4 消防安全設備巡檢表。
- 3.5 第一、二、三、四宿舍鍋爐巡檢表。
- 3.6 宿舍熱水定時器及調整巡檢表。

- 3.7 全校地面蓄水池巡檢表。
- 3.8 圖資、行政大樓消防系統UPS巡檢表。
- 3.9 全校路燈供電系統漏電斷路器巡檢表。
- 3.10全校路燈時間定時調整紀錄表。
- 3.11各大樓水電設備巡檢表。
- 3.12全校飲水機巡檢表。
- 3.13全校維修通報電話巡檢表。
- 3.14全校電梯求救電話巡檢表。

4. 依據及相關文件

- 4.1 長榮大學修繕作業管制要點。
- 4.2 長榮大學採購作業要點。
- 4.3 長榮大學各項會議決議辦理。

表一

空調主機、冷卻水塔巡檢表

巡檢日期： / /

空調 主機	地點	高壓 14-20kg	低壓 3-6kg	定時器	冷卻水塔	出、入水溫度 25-39℃	青苔	散熱馬達	散熱皮帶	灑水管	備註
1	行政大樓 CH1				行政大樓 CH1					無	
2	行政大樓 CH2				行政大樓 CH2					無	
3	圖資大樓 CH1				圖資大樓 CH1					無	
4	圖資大樓 CH2				圖資大樓 CH2					無	
5	第二教大樓 450RT				第二教大樓 450RT					無	
6	第二教大樓 150RT				第二教大樓 150RT					無	
7	第一宿舍南				第一宿舍南						
8	第一宿舍北				第一宿舍北						
9	第二宿舍南 1-4				第二宿舍南 1-4						
10	第二宿舍南 5-7				第二宿舍南 5-7						
11	第二宿舍北 1-4				第二宿舍北 1-4						
12	第二宿舍北 5-7				第二宿舍北 5-7						
13	第二宿舍中棟 2-6				第二宿舍中棟 2-6						
14	第二宿舍 B1				第二宿舍 B1						
15	第三宿舍 CH1				第三宿舍 CH1					無	
16	第三宿舍 CH2				第三宿舍 CH2					無	
17	第四宿舍 CH1				第四宿舍 CH1					無	
18	第四宿舍 CH2				第四宿舍 CH2					無	
19	體育館 480RT				體育館 480RT					無	
20	體育館 80RT				體育館 80RT					無	
21	百合廳			無	百合廳						

一、巡檢重點：空調主機高低壓、冷卻水塔出入水溫度、青苔、散熱馬達、散熱皮帶、灑水管等及定時器是否正常。

二、巡檢正常打✔，異常者打✕，並通知保養廠商前來處理，△表示卸載無運轉。＊每月 5 號巡檢一次。

巡檢人員：

組長：

總務長：

大型中央空調定時器調整紀錄表

巡檢日期： / /

備註：各棟大樓設定標準

巡檢人員：

組長：

總務長：

全校電梯巡檢表

電梯 編號	地點	位置	車廂內、外門軌及按鍵	車廂內電燈、地板	內外車廂樓層顯示器	對講機	車廂扶手	機坑	備註
1	行政大樓	南							
2	行政大樓	南					無		
3	行政大樓	北							
4	行政大樓	北					無		
5	第一教學大樓	東							
6	第一教學大樓	西					無		
7	第二教學大樓	北							
8	第二教學大樓	東					無		
9	第二教學大樓	南					無		
10	第二教學大樓	T20119 南					無		
11	第二教學大樓	T20119 北					無		
12	第三教學大樓	北					無		
13	第三教學大樓	北							
14	第三教學大樓	南							
15	第三教學大樓	南							
16	第一宿舍	北							
17	第一宿舍	南					無		
18	第二宿舍	北							
19	第二宿舍	南					無		
20	第三宿舍	東							
21	第三宿舍	西							
22	第四宿舍	西							
23	第四宿舍	東							

消防安全設備巡檢表

巡檢日期： / /

大樓/設備	滅火器	室內消防栓	受信總機	廣播主機	消防泵浦	採水泵浦	火警探測器	標示牌	備註
行政大樓（1 區）					無				
圖資大樓（1 區）									
第一教學大樓（1 區）									
第二教學大樓（2 區）									
第三教學大樓（2 區）									
第一宿舍（2 區）									
第二宿舍（2 區）									
第三宿舍（3 區）									
第四宿舍（3 區）									
體育館（3 區）						無			
學生活動中心（3 區）						無			
游藝樓（3 區）		無			無	無			
土開實習工廠（3 區）		無			無	無			
安全實習工廠（3 區）		無		無	無	無			

一、巡檢重點：滅火器(壓力、皮管、外觀)、室內消防栓(警示燈、按扣)、受信總機、廣播主機、消防泵浦(手動運轉)、採水泵浦(手動運轉)

二、巡檢正常打✓，異常者打X，並通知保養廠商前來處理。*每月11號巡檢一次。

巡檢人員： 組長： 總務長：

表五

第一、二、三、四宿舍鍋爐巡檢表

巡檢日期： / /

地點	定時器	馬達運轉	冷熱水閘閥開關	瓦斯壓力 1.5KG	異常說明	備註
第一宿舍						
第二宿舍						
第三宿舍						
第四宿舍						

一、巡檢重點：瓦斯壓力 1.5KG

二、巡檢正常打✓，異常者打X。＊每月3號巡檢一次。

巡檢人員：

組長：

總務長：

宿舍熱水定時巡檢及調整記錄表

巡檢日期： / /

定 時 器 地 點	迴 路	定時器時間巡檢	冬天早上開放設定	鍋爐溫度
第一宿舍頂樓鍋爐間內開關箱	1 號機 2 號機	1 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____) 2 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____)	☐ 不適用 ☐ 已設定 設定時間: __ : __ ~ __ : __	
第二宿舍北側頂樓鍋爐間內電盤	1 號機 2 號機	1 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____) 2 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____)	☐ 不適用 ☐ 已設定 設定時間: __ : __ ~ __ : __	
第二宿舍南側頂樓鍋爐間內電盤	1 號機 2 號機	1 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____) 2 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____)	☐ 不適用 ☐ 已設定 設定時間: __ : __ ~ __ : __	
第三宿舍頂樓鍋爐間內開關箱及 空調主機房內熱泵	1 號機 2 號機	1 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____) 2 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____)	☐ 不適用 ☐ 已設定 設定時間: __ : __ ~ __ : __	
第四宿舍頂樓鍋爐間內開關箱及 空調主機熱泵主機房內	1 號機 2 號機	1 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____) 2 號機 ☐ 正常 ☐ 異常(☐ 已調整 ☐ 其他:_____)	☐ 不適用 ☐ 已設定 設定時間: __ : __ ~ __ : __	

- 熱水開放時間：1. 全年夜間: 17:30 ~ 24:00、2. 冬天上午: 06:30 ~ 07:30
 - 上述「冬天」係指 12 月 15 日 ~ 2 月 15 日
 - 熱水溫度設定：1. 12 月 15 日 ~ 2 月 15 日 :50~ 55 度、2 月 15 日 ~ 11 月 15 日 :45~50 度
- 一、巡檢重點：溫度
- 二、*每月 24 號巡檢一次。

巡檢人員： 組長： 總務長：

表七

全校地面蓄水巡檢表

巡檢日期： / /

地點	高低水位	自動控制器	抽水馬達	閘閥開關	異常說明	備註
第一教學大樓						
第二教學大樓						
第三教學大樓						
第一宿舍						
第二宿舍						
第三宿舍						
第四宿舍						
學生活動中心						
體育館						
土開實習工場						
游藝樓						

一、巡檢重點：(1)自動控制器、(2)抽水馬達

二、巡檢正常打✓，異常者打X。＊每月10號巡檢一次。

巡檢人員：

組長：

總務長：

表八

圖資、行政大樓消防系統 UPS 巡檢表

巡檢日期： / /

地點	外觀檢查	面板控制器	異常原因	故障排除	備註
行政大樓					
圖資大樓					

一、巡檢重點：面板控制器

二、巡檢正常打✓，異常者打X。＊每月3號巡檢一次。

巡檢人員：

組長：

總務長：

全校路燈供電系統漏電斷路器巡檢表

巡檢日期： / /

一、巡檢重點：漏電開關跳脫是否正常

二、巡檢正常打✓，異常者打X。＊每月18號巡檢一次。

巡檢人員： 組長： 總務長：

表十

全校路燈時間定時調整記錄表

巡檢日期： / /

定 時 器 地 點	迴 路	控 制 路 燈 範 圍	是否調整	故 障 說 明
行政大樓倉庫內開關箱(紅 1)	3	一教週邊路燈	☐ 是 ☐ 否	
大眾銀行旁電氣室開關箱內(紅 2)	2	二宿前及二教大門前.舊網球前.行政大樓南側路燈.圖書館大門前路燈	☐ 是 ☐ 否	
警衛室及幫浦間電氣內(紅 3)	1	大門口步道燈.長榮堂.機車棚.路燈	☐ 是 ☐ 否	
第一宿舍後門道路室外箱體(紅 4)	4	一宿周邊及二宿後路燈	☐ 是 ☐ 否	
污水場內配電盤(紅 5)	1	學活大門口前路燈	☐ 是 ☐ 否	
第二機車停車棚路邊開關箱(紅 6)		體育館後第二機車停車棚燈	☐ 是 ☐ 否	
第二宿舍地下室電氣及一樓室內電盤(紅 7)	2	二宿大門口庭園燈	☐ 是 ☐ 否	
第二教學大樓汽車停車場室外北側步道旁(紅 8)	1	二教汽車停車場庭園燈	☐ 是 ☐ 否	
球場器材室內電盤(紅 9)	2	網球場外環道路燈	☐ 是 ☐ 否	
第二教學大樓前門對面開關箱內及道路旁(小)(紅 10)	3	網球場內投射燈	☐ 是 ☐ 否	寒暑假及連續假期關閉
運動器材室旁網球練習場外電盤(紅 11)	6	第二球場網球.藍球場.排球場(大)	☐ 是 ☐ 否	寒暑假及連續假期關閉
三教大門前開關箱電盤(紅 12)	6	運動場內投射燈	☐ 是 ☐ 否	平時開 1.3.5.7.號 共 4 盞
生態池旁開關箱內(紅 13)	1	生態池.找到幸福及體育館南側週邊庭園燈	☐ 是 ☐ 否	
土開實習工廠正門一樓開關箱內(紅 14)	1	土開實習工廠週邊庭園燈照明	☐ 是 ☐ 否	
游藝樓(紅 15)	1	游藝樓週邊庭園燈	☐ 是 ☐ 否	
校門口南側機車砸道旁開關箱內(紅 16)	1	長榮大學站藝術照明	☐ 是 ☐ 否	
行政大樓大門對面電盤室外開關箱內(紅 17)	1	圓環東側路燈.三宿後門路燈.荔枝園及二教東側週邊路燈	☐ 是 ☐ 否	
體育館西側牆角開關箱內(紅 18)	1	四宿大門口庭園燈	☐ 是 ☐ 否	
體育館東側第二機車停車棚內開關箱(紅 19)	1	往三宿.四宿外環機車道路燈	☐ 是 ☐ 否	

一、巡檢重點:定時器時間調整及檢查

二、巡檢正常打✓，異常者打X。＊每月15號巡檢一次。

巡檢人員：

組長：

總務長：

表一

*定時時間依季節太陽日落調整如下:

一. 全校區

日期		時間
(每年)	1/15~2/28	17:30-05:00
(每年)	3/1~5/15	18:00-05:00
(每年)	5/15~8/15	1830-05:00
(每年)	8/15~9/15	18:00-05:00
(每年)	9/15~10/15	17:30-05:00
(每年)	10/15~1/15	17:00-05:00

二. 球場:依本校「103 學年度運動場照明開放時間協調會」決

議，開放時間如下:

區域	球場名稱	星期一~五	星期六、日	連續假日	寒暑假
綜合球場	籃球場	開放至 23:00	開放至 23:00	不開放	不開放
	排球場	開放至 23:00	開放至 23:00	不開放	不開放
	網球場	開放至 23:00	開放至 23:00	不開放	不開放
		星期五不開放			

三. 以上係一般平均氣候經驗所訂，實際依季節太陽日落時間

適時調整。

表十一

各大樓水電設備巡檢表：第一教學大樓(2 區)

巡檢日期： / /

	照 明	走 廊 照 明			廁 所 照 明						樓 梯 間 照 明			
	方 位	東側	中側	西側	東男	東女	東無障礙	西男	西女	西無障礙	東	中東	中西	西
樓 層	6F													
	5F													
	4F													
	3F													
	2F													
	1F													
	B1													
	廁 所	廁 所 設 施										其 他		
	方 位	東 男		東 女		西 男		西 女		無障礙				
樓 層		便斗 馬桶 洗手		馬桶 洗手台		便斗 馬桶 洗手		馬桶 洗手台		東 側		西 側		
	6F													
	5F													
	4F													
	3F													
	2F													
	1F													
	B1													
巡 檢 說 明	一、檢查重點:1.燈具本體是否損壞缺件、 2.照度是否符合 200-300LXU 規定、 3.廁所設施功能是否損壞或異常 二、巡檢正常打✓，異常者打✕。 三、每年 3、6、9、12 月之 20 號巡檢一次。													

巡檢人員：

組長：

總務長：

各大樓水電設備巡檢表-第二教學大樓(3 區)

巡檢日期： / /

	照 明	走 廊 照 明				廁 所 照 明								
	方 位	北側	西側	南側	東側	東北男	東北女	北男	北女	南男	南女	東南男	東南女	演藝廳
樓 層		T5 LED	T5 LED	T5 LED	T5 LED									男 女
	7F													
	6F													
	5F													
	4F													
	3F													
	2F													
	1F													
	B1													
	廁 所	廁 所 設 施						樓 梯 間 照 明						無障礙 照明
	方 位	東北	北男	北女	南男	南女	東南	東北	北	西北	南	西 南	東南	
樓 層	8F													北 南
	7F													■
	6F													■
	5F													
	4F													
	3F													
	2F													
	1F													
	B1													
巡 檢 說 明	一、檢查重點:1.燈具本體是否損壞缺件、2.照度是否符合 200-300LXU 規定、 3.廁所設施功能是否異常、 4.廁所設施是否損壞未通報 二、巡檢正常打✔，異常者打✕。 三、每年 2、5、8、11 月之 20 號巡檢一次。													

巡檢人員：

組長：

總務長：

各大樓水電設備巡檢表-第三教學大樓(3 區)

巡檢日期： / /

	照 明	走廊照明			廁所照明					樓梯間照明				其 他
	方 位	南側	中側	北側	南男	南女	北男	北女	無障礙	東南	西南	東北	西北	茶水間
樓 層	8F													
	7F													
	6F													
	5F													
	4F													
	3F													
	2F													
	1F													
	B1													
	廁 所	廁 所 設 施										其 他		
	方 位	南 男		南 女		北 男		北 女		北無 障 礙				
		便斗	馬桶	洗手	馬桶	洗手台	便斗	馬桶	洗手	馬桶	洗手台	馬桶	洗手台	
樓 層	8F													
	7F													
	6F													
	5F													
	4F													
	3F													
	2F													
	1F													
	B1													
巡 檢 說 明	一、檢查重點:1.燈具本體是否損壞缺件、2.照度是否符合 200-300LXU 規定、 3.廁所設施功能是否異常、 4.廁所設施是否損壞未通報 二、巡檢正常打✓，異常者打✕。 三、每年 2、5、8、11 月之 20 號巡檢一次。													

巡檢人員：

組長：

總務長：

各大樓水電設備巡檢表-行政大樓(1 區)

巡檢日期： / /

	照 明	走廊照明			廁所照明					樓梯間照明		地下室	茶水間	其 他
	方 位	南側	中側	北側	南男	南女	北男	北女	無障礙	北	南	全 區	北	國廳
樓 層		崁 2 4	崁 2 4	崁 2 4	崁 2 4	崁 2 4	崁 2 4	崁 2 4	崁 2 4	吸 頂		4 呎	崁 2 4	大 小
	7F													
	6F													
	5F													
	4F													
	3F													
	2F													
	1F													
	B1													
	廁 所	廁 所 設 施										電梯前照明		其 他
	方 位	南 男		南 女		北 男		北 女		無 障 礙		北側	南側	
樓 層		便斗 馬桶 洗手	馬桶 洗手台	便斗 馬桶 洗手	馬桶 洗手台	北 側	南 側	崁 2 4	崁 2 4					
	7F													
	6F													
	5F													
	4F													
	3F													
	2F													
	1F													
	B1													
巡檢說明	一、檢查重點:1.燈具本體是否損壞缺件、2.照度是否符合 200-300LXU 規定、 3.廁所設施功能是否異常、 4.廁所設施是否損壞未通報 二、巡檢正常打✓，異常者打 X。 三、每年 1、4、7、10 月之 20 號巡檢一次。													

巡檢人員：

組長：

總務長：

各大樓水電設備巡檢表-圖資大樓(1 區)

巡檢日期： / /

	照 明	圖 書 館 廁 所 照 明				計 網 中 心 廁 所 照 明				其 他			
	方 位	男廁	女廁	無障礙	走道	男廁	女廁	無障礙	走道				
樓 層		崁 2 4	崁 2 4	崁 2 4	崁 燈	崁 2 4	崁 2 4	崁 2 4	崁 燈				
	6F												
	5F												
	4F												
	3F												
	2F												
	1F												
	B1												
	廁 所	圖 書 館 廁 所 設 施						計 網 中 心 廁 所 設 施					
	方 位	男 廁		女 廁		無 障 礙		男 廁		女 廁		無 障 礙	
樓 層		便斗 馬桶 洗手		馬桶 洗手台		馬桶 洗手台		便斗 馬桶 洗手		馬桶 洗手台		馬桶 洗手台	
	6F												
	5F												
	4F												
	3F												
	2F												
	1F												
	B1												
巡 檢 說 明	一、本巡檢表僅針對大樓廁所設施巡檢，其餘地區設施需由該處人員自行檢視。 二、檢查重點:1.廁所設施功能是否異常、 2.廁所設施是否損壞未通報。 三、巡檢正常打✓，異常者打x。 四、每年 1、4、7、10 月之 20 號巡檢一次。												

巡檢人員：

組長：

總務長：

各大樓水電設備巡檢表-其他大樓(2 區)

巡檢日期： / /

	照 明	廁 所 照 明													
	地 點	學 生 活 動 中 心					體 育 館		游 藝 樓		土開實習工廠		污 水 廠		
樓 層		前男廁	前女廁	無障礙	後男廁	後女廁	男 廁	女 廁	男 廁	女 廁	男 廁	女 廁	男 廁	女 廁	
	3F														
	2F														
	1F														
	B1														
		三 宿		四宿學餐							走 廊 照 明				
		東 廁	西 廁	男 廁	女 廁						1F				
	B1										2F				
	廁 所	廁 所 設 施													
	地 點	學 生 活 動 中 心					體 育 館		游 藝 樓		土開實習工廠		污 水 廠		
樓 層		前男廁	前女廁	無障礙	後男廁	後女廁	男 廁	女 廁	男 廁	女 廁	男 廁	女 廁	男 廁	女 廁	
	3F														
	2F														
	1F														
		學餐(三宿)		學餐(四宿)			其 他 設 施								
	B1	東側	西側	男廁	女廁										
巡 檢 說 明	一、本巡檢表僅針對大樓廁所設施巡檢，其餘地區設施需由該處人員自行檢視。 二、檢查重點:1.廁所設施功能是否異常、 2.廁所設施是否損壞未通報。 三、巡檢正常打✓，異常者打X。 四、每年3、6、9、12月之20號巡檢一次。														

巡檢人員：

組長：

總務長：

表十二

巡檢日期： / /

	大樓	第一教學大樓		第二教學大樓				第三教學大樓		行政大樓		圖資大樓(圖)	圖資大樓(計)
	方位	東側	西側	北	東北	東南	南	北側	南側	北側	南側	東側	西側
樓 層	B1												
	1F												
	2F												
	3F												
	4F												
	5F												
	6F												
	7F												
	8F												
備 註													
樓 層	大樓	學生活動中心		學 餐		體育館	土開工廠	綜合球場	其 他				
	方位	前	後	東	西	全館	全棟	器材室					
	B1												
	1F												
	2F												
	3F												
備 註													
巡檢說明	一、巡檢重點：1.檢視機台表面是否漏水、2.檢視各按鍵開關及管線是否異常損壞、 3.檢視機台冰、溫、熱出水溫度是否異常 二、巡檢正常打✓，異常者打✕，並通知保養廠商前來處理。＊每月 20 號巡檢一次。												

巡檢人員：

組長：

總務長：

維修通報電話巡檢表

巡檢人員：

總務長：

	大樓	第一教學大樓		第二教學大樓				第三教學大樓		行政大樓		圖資大樓(圖)	圖資大樓(計)
	方位	東側	西側	北	東北	東南	南	北側	南側	北側	南側	東側	西側
樓 層	B1												
	1F												
	2F												
	3F												
	4F												
	5F												
	6F												
	7F												
	8F												
備 註													
樓 層	大樓	學生活動中心		學 餐		體育館	土開工廠	綜合球場	其 他				
	方位	前	後	東	西	全館	全棟	全棟					
	B1												
	1F												
	2F												
	3F												
備 註													
巡檢說明	一、巡檢重點：1.檢視話機功能是否異常(聽筒、按鍵及訊號)、 2.檢視線路是否脫落及損壞 二、巡檢正常打✓，異常者打X，並通知保養廠商前來處理。＊每月 20 號巡檢一次。												

電梯求救電話巡檢表

巡檢人員：

總務長：

地 點	行政大樓				第一教學大樓		第二教學大樓					備 註	
編 號	1 號	2 號	3 號	4 號	5 號	6 號	7 號	8 號	9 號	10 號	11 號		
分機號	6971				6972		6973			6851			
位 置	南		北		東	西	北	東	南	舊館南	舊館北		
狀 態													
異常說明													
地 點	第三教學大樓				第一宿舍		第二宿舍		第三宿舍		第四宿舍		備 註
編 號	12 號	13 號	14 號	15 號	16 號	17 號	18 號	19 號	20 號	21 號	22 號	23 號	
分機號	6974				6975		6976		6977		6978		
位 置	北		南		北	南	北	南	東	西	西	東	
狀 態													
異常說明													
地 點	學生活動中心	游藝樓	圖資大樓(圖)				圖資大樓(計)	守衛室		備 註			
編 號	24 號	25 號	26 號	27 號	28 號	29 號	30 號						
分機號	6979		6970				6969	1391					
位 置	中	中	東	中	中	西	中	校門口					
狀 態													
異常說明													
巡檢說明	一、巡檢重點：:1.訊號是否正常、 2.通話品質、 3.機體是否破損 二、巡檢正常打✔，異常者打✕，並通知保養廠商前來處理。＊每月 25 號巡檢一次。												

附件：流程圖

