

滅火器檢查紀錄卡

系所 實驗(習)場所名稱 _____

滅火器有效期限: ____ 年 ____ 月

檢查項目	檢查日期										
1. 噴嘴、握把不得破損											
2. 橡皮管不得破損、龜裂											
3. 接頭應鎖緊、不得鬆脫											
4. 機體不得鏽蝕、髒污不潔											
5. 懸掛或固定適當位置(掛牌)											
6. “壓力表”指針是否在綠色區域											
7. 藥劑有效期限是否逾期											
8. 滅火器前方無阻礙物											
9. “CO ₂ 鋼瓶式”鋼瓶重量 (失重超過 10%以上，即屬不合格)											
檢查人簽章											

1. 檢查結果: 正常 V; 異常 X; 異常排除 ⊕。
2. 應避免置於潮濕、高溫或陽光直射處，且應懸掛於實驗室之適當位置。
3. 使用時應避免造成精密儀器設備及人員之危害。