

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第105號(原環署環檢字第105號)



飲用水樣品檢測報告

委託單位：長榮大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NAD26300895001~25

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台南市歸仁區長大路1號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年03月19日08時35分

至：115年03月19日09時59分

收樣日期：115年03月19日

報告日期：115年03月25日

報告編號：NAD26300895026

聯絡人：張簡姍妤

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NAD26300895001 (行政大樓 11 南 (6F)廁所旁-右)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895002 (行政大樓 13 南 (6F)廁所旁-左)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895003 (行政大樓 1 南 (1F)廁所旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895004 (行政大樓 2 北 (1F)茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895005 (行政大樓 4 北 (2F)茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895006 (第一教學大樓 28 東 (2F)T10201旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895007 (第一教學大樓 29 西 (2F)T10207旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895008 (第一宿舍大樓 101 南 (1F)132 room旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895009 (第一宿舍大樓 103 南 (2F)226 room旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895010 (圖資大樓 24(5F)廁所前)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895011 (圖資大樓 23(4F)廁所前)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895012 (第二教學大樓 39 西北 1F北側電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895013 (第二教學大樓 37 西南 1F南側電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895014 (第二教學大樓 41 西南 2F南側電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895015 (第二教學大樓 38 東南 1F T20109教室旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895016 (第二教學大樓 40 東北 1F 保健營養實驗室旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895017 (第三教學大樓 75 南 (5F)T3510旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895018 (第三教學大樓 73 南 (4F)T3405旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NAD26300895019 (第三教學大樓 72 北 (3F)T3302旁)	<1 (MPN/100 mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司 環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
實驗室主任：劉士萍



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

